



CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

Conformity Certificate

Nº 19.023/18

A ABNT concede o Certificado de Conformidade de Produto à empresa:
ABNT grants the Product Conformity Certificate to the company:

**Skop Indústria e Comércio de Aparelhos
Contra Incêndio Ltda**
CNPJ: 29.466.067/0001-06

Para o(s) produto(s):
To the following product(s):

Chuveiro automático para extinção de incêndio

| Modelo | Diâmetro nominal | Posição | Tempo de Resposta | Elemento Sensível | | |
|----------------------------|------------------|---------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|
| | | | | Tipo | Coloração do líquido | Temperatura Nominal |
| RTR QR F 20 UP Right | 3/4" | F | Rápida | Ampola de vidro | Vermelho | 68°C |
| | | | | | Amarelo | 79°C |
| | | | | | Verde | 93°C |
| | | | | | Azul | 141°C |

Produzido(s) na unidade localizada em:
Produced in the unit located in:

**Rua Braga, 57 - Penha
21011-500 - Rio de Janeiro - RJ**

Atendendo aos requisitos do Procedimento Específico:
Meeting the requirements of the Specific Procedure:

PE-027.10

Atendendo aos requisitos da Norma:
Meeting the requirements of the Standard:

ABNT NBR 16400:2018

Sistema de Certificação: Sistema 5
Certification System: System 5

Primeira concessão: 13/11/2018
First concession:

Período de validade:
Validity period:

13/11/2018 a 13/11/2021

Data de Emissão: Rio de Janeiro, 13 de novembro de 2018



Sergio Pacheco
Gerente de Certificação de Produto
Product Certification Manager

Este certificado está sujeito ao contínuo atendimento ao Procedimento Geral para Avaliação da Conformidade, bem como aos requisitos da Norma acima, sendo válido somente em original e com o timbre da ABNT em alto-relevo seco, assinado pelo Gerente de Certificação de Produto. Sua validade pode ser confirmada no seguinte endereço eletrônico: www.abnt.org.br. (CNPJ: 33.402.892/0001-06 – Fone: 21 3974-2300 / Fax: 21 3974-2315)
This certificate is subject to the continuous fulfillment of the requirements of the General Procedure for Conformity Assessment, as well as to the Standard referred above and will be valid only in its original form, with the ABNT stamp in dry high-relief, duly signed by the Product Certification Manager. Its validity may be confirmed at the following electronic address: www.abnt.org.br. (CNPJ: 33.402.892/0001-06 – Fone: 21 3974-2300 / Fax: 21 3974-2315)



ABNT Associação Brasileira de Normas Técnicas

Av. Treze de Maio, 13 - 28º Andar - Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP 20031-901
Rua Conselheiro Nebias, 1131- Campos Elíseos - São Paulo - SP - CEP 01203-002